



KARTA GWARANCYJNA

Rodzaj bramy, typ, model : Novospeed Thermo/Nolux 40/60

Wymiar bramy :

Data sprzedaży :

Numer bramy seryjny:.....

Data montażu :

Miejsce montażu :

Zamawiający:

Firma Novoferm Polska Sp. z o.o. udziela 24 -miesięcznej gwarancji na stałe części mechaniczne oraz na napędy, automatykę, urządzenia elektryczne i elektroniczne licząc od daty sprzedaży, zgodnie z warunkami niniejszej gwarancji.

Warunki niniejszej karty gwarancyjnej akceptuję:

Pieczeńć adresowa punktu sprzedaży.

Pieczeńć i podpis firmy montażowej:

Podpis i pieczeńć Kupującego:
Imię i nazwisko:



WARUNKI GWARANCJI

Dla bram przemysłowych segmentowych

1. Okres gwarancji wynosi 24 miesiące.
2. Bieg gwarancji rozpoczyna się od momentu odbioru bram po ich zamontowaniu.
3. Warunkiem zachowania gwarancji zawartej w powyższej umowie jest dokonywanie przez Novoferm Polska przynajmniej raz na 12 miesięcy odpłatnych przeglądów zamontowanych na obiekcie bram.
4. Przeglądy odbywają się na wezwanie użytkownika, a ich przeprowadzenie każdorazowo musi być odnotowywane w książce serwisów lub karcie przeglądów.
5. Wszelkie prace naprawcze wykonane przez użytkownika lub osoby trzecie bez naszej zgody oraz wady spowodowane zmianami, przebudową lub użyciem elementów lub części innych niż oryginalne części Novoferm powodują utratę uprawnień gwarancyjnych.
6. Gwarancją nie są objęte:
 - części bram, które na skutek ich właściwości materiałowych lub rodzaju ich zastosowania podlegają zwiększonemu naturalnemu zużyciu np. uszczelki, łożyska, rolki itp.,
 - bezpieczniki, części szklane i żarówki,
 - produkty, w których dokonano napraw, zmian lub przeróbek przez osoby do tego nieuprawnione
 - mechaniczne uszkodzenia i wady nimi wywołane
7. Uprawnienia z tytułu gwarancji nie obejmują prawa klienta do domagania się zwrotu utraconych zysków w związku z uszkodzeniem bramy lub napędu. Wyklucza się roszczenia odszkodowawcze z tytułu szkód powstałych poza samym wyrobem firmy Novoferm.
8. Nie przestrzeganie powyższych warunków powoduje utratę uprawnień gwarancyjnych.

ZAKRES CZYNNOSCI SERWISOWYCH PODCZAS PRZEGLADU DLA PRZEMYSLOWCYH BRAM NS THERMO

CZYNNOSCI SERWISOWE NALEZY PRZEPROWADZAC PRZYNAJMNIEJ JEDEN RAZ W ROKU

1. Oględziny bramy.
2. Sprawdzenie lin nośnych bramy (w przypadku stwierdzenia pęknięć, przetarć lub innych uszkodzeń, linki należy wymienić parami).
3. Sprawdzenie prawidłowości nawijania się linek.
4. Kontrola wszystkich punktów złącznych.
5. Nasmarowanie (w razie potrzeby) wszystkich łożysk, rolek, zawiasów.
6. Sprawdzenie elementów mocujących napędu.
7. Sprawdzenie prawidłowości działania wyłączników krańcowych (brama z napędem elektrycznym), w razie potrzeby regulacja.
8. Sprawdzenie działania listwy bezpieczeństwa / kurtyny świetlnej
9. Ruch próbny bramy po serwisie.

Popis serwisanta

data przeglądu

.....

.....

Numer Fabryczny bramy:.....